



Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 16. 1. 2017
Naše č. j.: HSHMP 03023/2017
Sp. zn.: S-HSHMP 03023/2017/753
Vyřizuje: Jansová
Tel.: +420 281 000 439
E-mail: vladimira.jansova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 6. 2. 2017

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38
120 00 Praha 2
IČ 28223063

Stanovisko k PD pro stavební řízení na akci „Rekonstrukce školní jídelny Základní školy A.Čermáka 1022/6, Praha 6 - Bubeneč“

Na základě žádosti investora Městské části Praha 6, Čs Armády 23, 162 00 Praha 6 zastoupené Ing. Arch. Miroslavem Vajtrem, Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, Praha 2, IČ 28223063, doručené dne 18.1. 2017, posoudila Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále „HSHMP“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu §77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci „Rekonstrukce školní jídelny Základní školy A.Čermáka 1022/6, Praha 6 - Bubeneč“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci „Rekonstrukce školní jídelny Základní školy A.Čermáka 1022/6, Praha 6 - Bubeneč“ **se s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění stanovených podmínek:

- 1) Před zahájením provozu stavby proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení VZT systémů a protokolem z měření doložte jejich vyhovující účinnost.
- 2) Před zahájením užívání stavby musí být předložen protokol o měření hluku, který prokáže, že v chráněném vnitřním chráněném prostoru staveb není překročen při provozu vnitřních zdrojů hluku (VZT) v učebnách hygienický limit akustického tlaku $A_{L_{max}}$ 45 dB (při tónové složce o 5 dB méně), na pracovištích hygienický limit akustického tlaku $A_{L_{Aeq,8h}}$ 50 dB a v ostatních posuzovaných prostorech hladiny hluku odpovídající způsobu užívání obytných místností.
- 3) Před zahájením užívání stavby musí být předložen protokol o měření hluku, který prokáže, že v chráněném venkovním prostoru staveb není při provozu VZT, vytápění, chlazení či dalších zdrojů překročen hygienický limit $L_{Aeq,8h}$ 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhluchnějších hodin dne (případně $L_{Aeq,1h}$ 40 dB pro nejhluchnější 1 hodinu v noci), při hluku s tónovou složkou o 5 dB méně.
- 4) Při realizaci stavby zajistěte, že v souladu s požadavky §11 a §12 NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebude překročen hygienický limit hluku (ze stavební činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb po dobu mezi 7. a 21. hodinou $L_{Aeq,14\text{ hod}} = 65$ dB, po dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. $L_{Aeq,1\text{ hod}} = 60$ dB a po dobu od 22 hod. do 6 hod. $L_{Aeq,8\text{ hod}} = 45$ dB a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech v době od 7.⁰⁰ – 21.⁰⁰ hod. $L_{Aeq,14\text{ hod}} = 55$ dB. Hlučné stavební práce provádějte v době mimo provoz školského zařízení.
- 5) Před uvedením stavby do provozu předložte doklad o zajištění vhodných akustických podmínek (doba dozvuku) v jídelně.

Odůvodnění:

Dne 18. 1. 2017 byla HSHMP předložena projektová dokumentace na výše uvedenou akci. Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala společnost Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, Praha 2, IČ 28223063, v listopadu 2016.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce školní kuchyně zahrnující stavební úpravy stávající kuchyně, jídelny a hospodářského zázemí v úrovni 1.PP – 1.NP a výměnu nákladního výtahu. Důvodem stavebních úprav je zlepšení technického stavu provozu kuchyně, navýšení kapacity přípravny jídel z 600 na cca 900 jídel a zároveň zvětšení odbytové plochy v jídelně ze současných 140 míst v jedné směně na cca 160 míst.

V prostoru kuchyně bude zachována stávající intenzita denního osvětlení – okna jsou stávající beze změny. Prostory užívané zaměstnanci v rámci kancelářské činnosti budou řešeny v souladu s ČSN 73 5305.

Stávající domovní přípojky – voda, kanalizace, plyn, elektro NN a datové sítě jsou stávající a budou beze změny.

Návrh předpokládá demontáž stávajícího gastro zařízení, nefunkčních rozvodů VZT, sanitárních prvků zděných částí, obkladů a dlažeb. Současně se zmenšením prostoru kuchyně je navrženo přesunutí hygienického zázemí zaměstnanců (cca 6 žen + 2 muži) do 1.PP. Technické a skladové prostory jsou v podstatě zachovány, gastro projekt řeší vhodnější uspořádání. V 1.NP bude kromě kuchyně členěné podle projektu gastro na jednotlivé pracovní úseky, prostor pro kancelář, denní místnost a pohotovostní WC zaměstnanců. Samostatně přístupný prostor na odpady s přístupem z chodby a z vnějšího prostředí. Stávající výtah je na hranici životnosti, je navržena jeho výměna za výtah nový nákladní.

Větrání kuchyně je nucené pomocí několika samostatných vzduchotechnických zařízení, které zajistí celkovou výměnu vzduchu v kuchyni $50,4 \text{ h}^{-1}$. Nad varným blokem jsou umístěny 3 kuchyňské digestoře s rekuperací tepla, teplovodním ohřívacem vzduchu, lapači tuku a s osvětlením. Nad myčkami nádobí budou osazeny akumulární zákryty s odvodem znehodnoceného vzduchu do venkovního prostoru, úhradu nuceně odvedeného vzduchu zajistí VZT jednotka umístěná v suterénu, se vzduchovým výkonem $6160 \text{ m}^3/\text{h}$. Sanitární zařízení je odvětráno nuceně, podtlakově.

Podmínka add. 1) vychází z požadavku Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, kapitola II. Čl. 4 odst. 2, příloha II., kapitola I. odst. 5.

Podmínka add. 2) a 4) byly stanoveny v souladu s požadavky § 11 a § 12 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podmínky add. 5) vychází z požadavku § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 883 001-2