



**Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38
120 00 Praha 2**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 380/17/2/02/Ma

V Praze dne: 31.1.2017

Vyřizuje: Ing. Matůšková/263

**ZŠ A. Čermáka, ul. Antonína Čermáka 1022/6, Praha 6
rekonstrukce školní kuchyně + odlučovač tuků**

Projekt pro stavební řízení

Stavebník: MČ Praha 6

Předložená dokumentace mimo jiné řeší návrh nového odlučovače tuků pro školní kuchyni s tím, že stávající odlučovač tuků již kapacitně nestačí a bude nahrazen novým s vyšší kapacitou (z 600 jídel za den na 900 jídel za den). Navržen je typ OTP 7, který bude osazen v místě stávajícího odlučovače, tj. vně objektu školy. Předmětná stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV.

Pražská vodohospodářská společnost a. s. (dále jen PVS) s vydáním stavebního povolení k rekonstrukci školní kuchyně, z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy, souhlasí s následujícími připomínkami:

- Vody předčištěné v odlučovači tuků a vypouštěné do kanalizace budou svou kvalitou splňovat limity dané kanalizačním řádem.
- Funkčnost předčisticího zařízení v provozu bude prokazována odběrem a následnou analýzou vzorků s četností min. 1x za 3 měsíce, tj. celkem 4 rozbory ročně. Akreditovanou laboratoří budou stanovovány NL a ukazatel tuky a oleje.
- V provozu nesmí být používán drtič odpadků, neboť odpady at' ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“, nejsou odpadními vodami, tudíž je není možné likvidovat do kanalizace.
- Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je vypracování provozního řádu, ve kterém bude stanovena četnost kontrol odlučovačů, vyvážení usazených kalů a odloučených tuků specializovanou firmou, četnost odběru vzorků předčištěných vod, situace kanalizace, jmenovitě obsluha odlučovačů atd.

PD si ponecháváme pro služební potřebu.

Toto vyjádření má platnost jeden rok ode dne jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Julie Nováková
ředitel divize rozvoje
Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
tel.: 251 170 225 -201-