

Dotaz č. 3:

Veškerá dokumentace k výtahům byla zpracována v 08/2011. Od 09/2017 platí nové normy, tyto nejsou v dokumentaci k výtahům zohledněny. Pokud budou výtahy dodány dle zadávací dokumentace – ve staré normě, nebudou autorizovanou osobou schváleny do provozu. Dokumentace by měla být přepracována s ohledem na novou normu (81-20 a 81-50). Pouhá zmínka o těchto normách ve výzvě nestačí.

Odpověď:

Součástí zadání je vypracování prováděcí dokumentace a dokumentace výrobní, které mají být v souladu s novými normami **ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50**. Zpracování této dokumentace je povinností zhotovitele. Výkaz výměr obsahuje položky za vypracování dokumentací k ocenění.

S pozdravem

Tomáš Jílek
předseda představenstva

Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva

2 přílohy



2

Správa
nemovitostí



Developerská
činnost



Realitní
činnost



Objekty
zvláštního
určení



Investiční
a inženýrská
činnost