

dle seznamu

Vaše značka: **Naše značka:** **Vyřizuje:** **V Praze dne:** **28. 08. 2017**
VZ7/OST/2017
J. Sosnarová
tel.: 235 094 054
jsosnarova@sneo.cz

Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce č. VZ/7/2017 – „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a“

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž van, vanových sifonů a revizních dvířek pod vanou. V samostatném dokumentu Specifikace zařízení je jen jeden typ obdélníkové vany (ta je v bytě č. 1), ale z výkresů vyplývá, že v bytě č. 2 je jiná (rohová) vana, která ve specifikaci není. Dále ve výkazu výměr chybí instalační předstěny pro bidet a v bytě č. 2 sprchový kout. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Chybějící zařizovací předměty a instalační předstěny budou doplněny. Jedná se o vanu a instalační předstěnu pro bidet v bytě č.1 a sprchový kout a vanu v bytě č.2. Rohová vana v bytě č.2 bude ve shodné cenové hladině jako klasická vana, vybereme v rámci AD. Např. RAVAK, TEIKO, VAGNERPLAST apod. Revizní dvířka pod vanu jsou vykázaný v ostatních výrobcích - O2. Ve výkazu výměr pod položkami č.334 (byt č.1) resp. č.340 (byt č.2).

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr u bytu č. 1 nesouhlasí s projektem počty (ani rozměry) radiátorů a termostatických hlavic. Žádáme o opravu výkazu výměr.



Odpověď:

Aktualizovaný výkaz výměr tvoří přílohu této dodatečné informace č. 1.

S pozdravem

Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výměr

