

#### LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení-videocentrum
- IP kamera vnitřní – mini dom
- IP kamera vnitřní – box

#### LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasová ústředna, v rozvaděči
- Stance hlasatele
- Reproduktorová skříňka nástěnná
- Zvukový projektor
- Nástěnné hodiny 30cm
- Nástěnné hodiny 50cm
- Školní zvonek

#### LEGENDA UKS

- 19" skříň – rack
- pobočková telefonní ústředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro Interaktivní tabuli
- IP komunikátor s kamerou a klávesnicí
- napájecí zdroj pro IP tablo
- elektromechanický otvárač
- stoupací vedení
- hlavní kabelová trasa – kabelový žlab pod stropem
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v liště

#### ZNAČENÍ ZÁSUVKY

- 1 – Pořadové číslo zásuvky
- 2 – Patro
- 3 – Číslo rozvaděče
- 4 – číslo reproduktorové zóny


**Poznámka:**  
Kabely budou převážně uloženy v Hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu), v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy. Drážkování zajišťuje dodavatel slaboproud, zajištění a společnou výmalbu dodavatel silnoproud. Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se silnoproudem, zadavatelem stavby. Hlavní kabelové trasy, stoupací vedení zajišťuje dodavatel silnoproud, včetně nosné konstrukce a zákruty trasy. Dodávka kabelových žlabů jsou součástí slaboproud.

Projekt ESL přebírá kompletní trasy ze silnoproud.

Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabuli s pracovištěm učitele

Vodorovná trasa povede při podlaže a pak kolmo za interaktivní tabuli

#### Slaboproudá sestava zásuvek pro interaktivní tabuli



- datová zásuvka 1xRJ45
  - zásuvka USB
  - zásuvka VGA
  - zásuvka HDMI
- Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 50cm od osy místnosti. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproud. Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabuli s pracovištěm učitele. Vodorovná trasa povede při podlaže a pak kolmo za interaktivní tabuli

Část:	Autorizace:	Pare:
<b>GRYF</b> elektro, v.o.s. IČ: 47114517 Nám. Svobody 2/930, Praha 6 420 22291437 gryo@elektroinst.cz	<b>CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE</b> ZŠ NÁM. SVOBODY Nám. Svobody 2/930, Praha 6 Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SLABOPROUD	Navrhl: V. Mašek Kontrol: březen 2016 Schválil: Mřítko: 1 : 100 Status: DPS Změna: Výkres č.: <b>ES-011</b> Listů: 1/1
SLABOPROUDÉ ROZVODY – DODATEK PŮDORYS 1. NP		
Tato dokumentace je duševním majetkem zhotovitele a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonem postihuje!		