

Poznámky k Soupisu prací a dodávek a Položkovému rozpočtu ZŠ Emy Destinové

Soupis prací a dodávek (včetně rozpočtu) je zpracován podle realizační dokumentace „**Celková oprava elektroinstalace (silnoproud + slaboproud)**“, zprac. firma ATEL (IČ 14938111) – p. Otakar Chládek (ČKAIT 0009111), poslední opravená verze 03/2016, a „**Dodatku elektrotechnických rozvodů – slaboproud**“, zprac. firma GRYF-elektro, v.o.s. (IČ 47114517) – p. Václav Mašek (ČKAIT 0008703), 03/2016.

Níže uvedené poznámky jsou již zapracovány do Soupisu prací a dodávek (vč. položkového rozpočtu).

SILNOPROUD:

1. **Nebudou dodávána nová svítidla** v prostoru půdy (**12 ks** svítidel typu **F**), budou pořízena vhodná svítidla **demontovaná** z jiných prostor.
2. **Nebudou dodávána nová svítidla** v prostoru sklepa – 2. PP (**34 ks** svítidel typu **J**), budou použita vhodná svítidla **demontovaná** z jiných prostor.
3. 4 ks zapuštěných rozváděčů
R1.1(B)
R1.3(B)
R2.3(B)
R3.1(B)
budou **ponechány stávající** – byly nedávno nově osazeny, mají odpovídající požární odolnosti a novou výzbroj.
Budou pouze dozbrojeny o chybějící přístroje dle přehledových schémat v projektu a připojeny novými kabely.

SLABOPROUD:

1. Nebudou dodávány **záložní zdroje UPS** Eaton Ellipse Pro 1600 (3 ks).
2. Nebude se provádět **rekonstrukce v učebnách informatiky**; stávající datové rozváděče **PDR-3, PDR-4 a PDR-5** budou pouze upraveny pro napojení na novou síť strukturované kabeláže UKS.
3. Pro **kamery systém CCTV** nebude dodáván žádný hardware, bude pouze **připravena kabeláž** zakončená v místě kamer **datovými zásuvkami**.