LEGENDA:

- HRANICE STAVBY
- NOVĚ PROVÁDĚNÉ ROZVODY STUDENÉ VODY (SV)
- NOVĚ PROVÁDĚNÉ ROZVODY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV)
- NOVĚ PROVÁDĚNÉ CIRKULACE (CV)
- NOVĚ PROVÁDĚNÉ ROZVODY SMÍCHANÉ VODY (SmV)

WC KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ WC MÍSA, SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT
U KERAMICKÉ UMYVADLO vč. NÁSTĚNNÉ SMĚSOVACÍ BATERIE
VL NÁSTĚNNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA vč.NÁSTĚNNÉ SMĚSOVACÍ BATERIE
P BEZVODNÝ PISOÁR JUMA–P1
WCiB KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ WC MÍSA S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU, SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT
PB PÁKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL S OMEZOVAČEM PRŮTOKU A S TERMOSTATICKÝM TĚLESEM POD OMÍTKU PRO BIDETOVOU TRYSKU WCiB

OV DN20 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN20
RV15 ROHOVÝ VENTIL DN15
KK DN... KULOVÝ KOHOUT DN...
KK–h20 KULOVÝ KOHOUT DN20 S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA HADICI
V=... POTRUBÍ VEDENO ...mm NAD ČISTOU PODLAHOU

DIMENZE POUŽITÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ PRO BYTOVÉ ROZVODY
MATERIÁL PPR PN16

DN	D x t
15	20 x 2,8
20	25 x 3,5
25	32 x 4,5
32	40 x 5,6
40	50 x 6,9
50	63 x 8,7

DN – VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
D – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
t – TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ	TLOUŠŤKA (mm)
SV – STUDENÁ VODA	9 mm
TV – TEPLÁ VODA	13 mm
CV – CIRKULACE	13 mm
SmV – SMÍCHANÁ VODA	13 mm

SCHEMA KOMPENZACE POTRUBÍ
U ODBOČEK, KOLEN NA TRASE ROZVODŮ:

POTRUBÍ ÚT - Cu 54x2mm
IZOLACE ISOVER S AL.FOLÍ tl.40mm



SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘEVU TUV :





± 0,000 = místní systém

3rk			název a místo stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ** ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6
generální projektant a autoři:			investor: Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6
Ing. Radek Kryza			část: **D.1.4.A - ZDRAVOTECHNICKÉ ROZVODY**
Ing. arch. Vadim Shaptala			zodp. p: Aleš Burda
			výkres: **VODOVOD-IZOMETRIE**
			stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum: **3/2015**	měřítko: **1:50**	paré:	číslo výkresu: **MAR_DPS_VOD_104_00**